

Приложение № 3  
к Паспорту ОСИ № 1 от «15» марта 2024 г.

Форма  
Утверждена Постановлением Правительства  
Свердловской области от 05.06.2017 г. № 481-ПП

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МАДОУ детский сад № 8

\_\_\_\_\_ Е.В. Позолотина  
«15» марта 2024 г.

### ПЕРЕЧЕНЬ № 1

**мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта**

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее – орган или организация): Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8, сокращенное – МАДОУ детский сад № 8.

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail: 624080, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Лесная, д. 11б. Телефон: +7 (34368) 7-72-43. Электронная почта: detsad-8@list.ru

3. Сфера деятельности органа или организации: образование.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры):  
– отдельно стоящее здание: 3 этажа, общей площадью: 2798,1 кв.м.;  
– наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 9541,0 кв.м.;  
– год постройки здания: 2014 г., реконструкция: \_\_\_\_\_ г.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры: 624080, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Лесная, д. 11б.

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры: оперативное управление.

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области: № 1 от 15.03.2024 г.

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области): объект признан недоступным (НЕТ) для инвалидов категории (К) и доступным условно (ДУ) для инвалидов категорий (О, С, Г, У).

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети.

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О – инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С – инвалиды с нарушением зрения; Г – инвалиды с нарушением слуха; У – инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг.

В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в МАДОУ детский сад № 8, расположенном по адресу: 624080, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, ул. Лесная, д. 11б, и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время недоступным (НЕТ) для инвалидов категории (К) и доступным условно (ДУ) для инвалидов категорий (О, С, Г, У), в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области", согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

№ п/п	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К,О,С,Г,У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
-------	--	---	--

		категории обслуживаемых инвалидов	
1	2	3	4
1	К, О, С, Г, У	Пути движения к объекту (от остановки общественного транспорта)	<p>На сайте учреждения разместить описание маршрутов от ближайших остановок общественного транспорта, с детальным указанием более комфортного и доступного маршрута для каждой категории инвалидов.</p> <p>Для обеспечения доступности необходимо создать систему информационной поддержки инвалидов и МГН на всех путях движения, восстановить целостность покрытия путей движения, оградить и выделить препятствия на путях движения.</p>
2	К, О, С, Г, У	Вход на территорию, пути движения на территории	<ul style="list-style-type: none"> <li>– установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию;</li> <li>– установить нормативную информационную табличку на входе на территорию с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля);</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;</li> <li>– произвести монтаж нормативной системы вызова персонала;</li> <li>– оборудовать парковку для автотранспорта инвалидов;</li> <li>– разработать положение о порядке въезда-выезда автотранспортных средств инвалидов на территорию МАДОУ детский сад № 8.</li> </ul>
3	К, О, С, Г, У	Вход (входы) в здание.	<p><u>Вход № 1 (Главный):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– произвести монтаж системы вызова персонала.</li> </ul> <p><u>Вход № 2 (группа № 2):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– произвести монтаж системы вызова персонала.</li> </ul>

			<p><u>Вход № 3 (группа № 3):</u> – произвести монтаж системы вызова персонала.</p> <p><u>Вход № 4 (медблок):</u> – произвести монтаж системы вызова персонала.</p> <p><u>Вход № 5 (группа № 1):</u> – произвести монтаж системы вызова персонала.</p>
4	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	<ul style="list-style-type: none"> <li>– установить мнемосхемы перед помещениями, используемыми инвалидами по зрению;</li> <li>– установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах;</li> <li>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании;</li> <li>– отрегулировать доводчики на дверях по пути следования МГН (усилие открытия 19,5 Нм и задержка при закрывании не менее 5 секунд);</li> <li>– выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой;</li> <li>– оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019;</li> <li>– выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида;</li> <li>– напольные тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливаются п. 6.2.9 СП 59.13330.2020 (см. примечание);</li> <li>– для доступа на верхние этажи приобрести ступенькоход (для ступенькохода приобрести кресло-коляску соответствующего размера), допуск к пользованию и эксплуатации ступенькоходом должен иметь сотрудник, прошедший обучение. Спуск и подъем инвалида на ступенькоходе должны осуществлять сотрудники в паре: один управляет ступенькоходом, второй - страхует;</li> <li>– для эвакуации МГН с верхних этажей приобрести эвакуационное кресло;</li> <li>– нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида;</li> <li>– выделить и оборудовать место для собаки-проводника;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015;</li> <li>– подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора;</li> <li>– места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу.</li> </ul>
5	К, О, С, Г, У	Зона оказания услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>– организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию);</li> <li>– оборудовать помещение сигнализацией об опасности;</li> <li>– организовать свободный подход к мебели и оборудованию;</li> <li>– приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах;</li> <li>– приобрести стационарную индукционную петлю (актовый зал);</li> <li>– приобрести стационарную индукционную петлю (спортивный зал);</li> <li>– приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами;</li> <li>– установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги;</li> <li>– установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги;</li> <li>– приобрести специализированное оборудование, ТСР и учебные пособия, позволяющие людям с инвалидностью получать образовательные услуги наравне с остальными участниками образовательного процесса. Приобретается по мере необходимости и выделения финансирования;</li> <li>– приобрести перекатной пандус;</li> <li>– организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение).</li> </ul>

6	К, О, С, Г, У	Санитарно-гигиенические помещения	– оборудовать универсальные и доступные санитарно-гигиенические кабины (туалет) для инвалидов и других МГН в здании и при групповых помещениях.
7	К, О, С, Г, У	Система информации и связи (на всех зонах)	<p>Оборудовать помещение сигнализацией об опасности.</p> <p>Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.</p> <p>Приобрести и разместить информационные надписи, указатели, знаки, пиктограммы, выполненные на контрастном фоне и с рельефно-точечным шрифтом Брайля.</p> <p>Разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015.</p> <p>Подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора, а также дублировался в туалете.</p> <p>Сайт учреждения привести в соответствие с ГОСТ Р 52872-2019 и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ № 831 от 14.08.2020 г.</p>
8	К, О, С, Г, У	Кадровый состав, в т.ч. оказание ситуационной помощи	<p><u>Для организации работы на объекте по оказанию ситуационной помощи инвалидам необходимо:</u></p> <p>Разработать и утвердить приказом руководителя Положение об организации доступности объекта и предоставляемых услуг с сопровождением инвалидов на объекте, либо Правила оказания услуг инвалидам и иным МГН, либо Политику обеспечения условий доступности для инвалидов и других маломобильных категорий граждан объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи в учреждении.</p> <p>Назначить ответственных сотрудников за организацию работ по обеспечению доступности объекта и услуг в учреждении.</p>

			<p>Разработать и утвердить приказом руководителя инструкции персонала (вносимые изменения в должностные инструкции), ответственного за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объекте.</p> <p>Разработать и утвердить приказом руководителя инструкцию ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг, и инструктаж персонала в учреждении.</p> <p>Разработать порядок проведения инструктажа в учреждении.</p> <p>Разработать и утвердить форму учёта проведения инструктажа персонала.</p> <p>Издать приказ о назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов.</p> <p>Оформить журнал учета проведения инструктажа персонала по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг.</p> <p>Разработать памятку для инвалидов по вопросам получения услуг и помощи со стороны персонала на объекте.</p> <p>Разместить информацию на сайте учреждения по оказанию услуг инвалидам и другим МГН.</p> <p>Провести тренинги и семинары по обучению сотрудников «коммуникации» и оказанию помощи инвалидам и другим МГН.</p>
--	--	--	---

12. Дополнительная информация:

Натурное обследование проводилось 20.02.2024 года.

Камеральная обработка данных произведена в период с 20.02.2024 года по 15.03.2024 года.

Период проведения работ по этапам адаптации в 2024-2026 годах по мере поступления финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

**СОГЛАСОВАН:**

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Верхне-Пышминской  
районной местной организации Свердловской области  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

\_\_\_\_\_ В.В. Попов

М.П.

"15" марта 2024 года

Приложение: Справка № 1 от 15.03.2024 г.